

1. Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS

कार्यालय, प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ,भोपाल

क्रमांक 5566 /95 / प्र, अ, / मोनि.लो.स्वा.यां, वि,
प्रति

भोपाल, दिनांक 18मई1995

मुख्य अभियंता ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र- इन्दौर / रायपुर / ग्वालियर / जबलपुर / भोपाल (म,प्र.)

विषय:- ग्रामीण नलजल योजनाओं के संबध में

उपरोक्त ग्रामीण योजनाओं के संबध में विभाग एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं इसके बावजूद योजनाओं में उन बिन्दुओं का समावेश नहीं किया जाता है जिसके कारण प्रशाकीय स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब होता है ,
ग्रामीण योजनाओं में निम्न बिन्दुओं का समावेश होना उचित आवश्यक है:

- (1) सभी प्रकार की नलजल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृती परीक्षण उपरानत द्वारा ही दिया जाना है
- (2) ग्रामीण योजनाओं के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव योजना पूर्ण होने पर संचालक एवं संधारण हेतु सहमति एवं ग्राम पंचायत की आर्थिक क्षमता के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों का आय-व्यय का पत्रक जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हों, संलग्न होना चाहिए ,
- (3) टंकी की स्टेजिंग हेतु गणना चार्ट (केल्कुलेशन) तथा प्रेशर चार्ट संलग्न हो,
- (4) योजना के स्रोत का उचित परीक्षण किया जाकर इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाना चाहिए,
- (5) योजना की तकनीकी संक्षेपिका योजना के साथ होना आवश्यक है
- (6) योजना के लिये आवंटन , वितीय व्यवस्था का पूर्ण विवरण, विश्लेषण दिया जावे तथा वितीय वर्ष में प्रस्तुत योजना के लिये बजट प्रावधान की स्थिति भी दर्शाये ,
- (7) ग्रामीण योजनाओं में समतल क्षेत्र में प्रति लागत रुपये 300/- एवं पहाडी क्षेत्रों में प्रति व्ययित लागत रुपये 500/- से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा इन योजनाओं को भारत शासन की और भेजा जाना होगा
- (8) योजना 25.00 लाख रुपये से अधिक लागत की नहीं होना चाहिए ,
- (9) योजना में प्रति व्ययित पानी की आवश्यकता 70 लीटर होना चाहिए ,
- (10) ग्राम को समस्यामूलक ग्राम घोषित किया गया है या नहीं इस बात का भी उल्लेख हो
- (11) ग्राम की आबादी 1991 की जनगणनानुसार 2000 से अधिक होना चाहिए एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी एवं उनका प्रतिशत भी बताया जावे ,
- (12) पाईप द्वारा जल आपुति योजनाओं पर अधिक पुंजी खर्च करनी होती है इसलिये इन्हें केवल उन क्षेत्रों में आरंभ किया जाना चाहिए जहाँ पीने योग्य पानी का कोई स्रोत अथवा कम लागत वाला अन्य विकल्प नहीं है
- (13) ग्रामीण योजनाओं में सुपरविजन चार्जस टी, एण्ड पी, चार्जस एवं वर्क चार्ट चार्जस जोडा जाता है , जो कि उचित नहीं ग्रामीण योजनाओं में केवल कन्टेनजेन्सीज चार्जस के अलावा अन्य राशि न जोडी जावे ,
- (14) पाईप लाईन का जल वितरण नलिकाओं का स्वच्छ रुपांकन एवं विवरण में (डेड एण्ड) न्युज होने संबंधी ध्यान रखे .
- (15) योजना के साथ सभी प्रकार के नक्से ,ग्राम का नक्शा ,स्टारी चार्ट इत्यादी हो.
- (16) योजना की कमसे कम 5 प्रतियां उपलब्ध कराई जावे जो कि मुख्यअभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त हो.

निर्माण कार्य की स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्देशित निम्नलिखित बिंदुओं की संक्षेपिका आवश्यक रूप से योजना के साथ संलग्न हो:-

1. निर्माण कार्य का नाम;स्थान; जिला आदि .
2. निर्माण के विस्तृत प्राक्कलन की लागत जो प्रस्ताव के साथ उपलब्ध हो
3. वर्तमान व्यवस्था का विवरण देते हुए निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य.
4. बजट में उपलब्ध प्रावधान किस वर्ष नवीन वर्ग के रूप में सम्मिलित किया गा था.
5. यदि कार्य बजट में शामिल किया जाना है तो कितनी राशि आवश्यक है.
6. वित्तीय साधनों के उपलब्धता अनुसार कार्य कितने वर्षों में पूर्ण कराया जाना है वर्षवार उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि.
7. क्या कार्य के लिए कोई केन्द्रीय/बाहरी सहायता प्राप्त हुई है अथवा होना है संबंधित पत्र का संदर्भ देते हुए उसकी प्रकरण में रखें .
8. क्या निर्माण कार्य के लिए निर्विवाद रूप से शासकीय भूमि उपलब्ध है यदि नहीं कब तक उपलब्ध होगी या उसकी प्रक्रिया चल रही है तो इस पर कार्य के अतिरिक्त कितना व्यय होगा ,
9. कार्य लागत रूपये 50.00 लाख से अधिक होने पर राज्य योजना मंडल का अनुमोदन /मत
10. आदिवासी क्षेत्र /हरिजन विशेषांशक का कार्य होने पर आदिम जाति कल्याण विभाग का अनुमोदन
11. उपरोक्त प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करें
12. संक्षेपिका में ऐसी अन्य आवश्यक जानकारी जो उक्त बिन्दुओं के अन्तरगत नहीं है यथा स्थान दी जायें

हस्ता./-
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 5566/95/प्र.अ./मोनि/लो.स्वा.यां.वि. ,
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 18मई1995

1. अधीक्षण यंत्री ;लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल(म. प्र.)
2. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड.....(म. प्र.) की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

हस्ता /-
प्रमुख आभियंता ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,
मध्यप्रदेश ,भोपाल